

ДЕКЛАРАЦІЯ

про готовність до роботи в осінньо-зимовий період

Відомості про суб'єкт електроенергетики

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТЕРНАТИВНА ЕКОЕНЕРГІЯ»
найменування юридичної особи,
за адресою: 19365, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Білозір'я, вул Миру, 6Б,
місцезнаходження,

ЄДРПОУ 42751500, Вячеслав ГОРОБЕЦЬ директор, конт номер телефону +38 (067) 470 16 02
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

alternativnaekoenergia@ukr.net

телефаксу, адреса електронної пошти

Інформація про Акт перевірки готовності до роботи в осінньо-зимовий період

Я, Горобець Вячеслав Вікторович, Директор ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВНА ЕКОЕНЕРГІЯ»
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

цією декларацією підтверджую готовність наземної сонячної електростанції потужністю 0,78 МВт
до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 роки

назва об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період 2023- 2024 років.

Інші відомості

(підпис) - 2023р.



Горобець В.В.

(ініціали та прізвище)

ДОВІДКА

**за результатами участі в роботі комісії ТОВ «Альтернативна екоенергія»
з питань виконання комплексу заходів щодо забезпечення підготовки
об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо – зимовий період
2023 – 2024 року.**

У відповідності до вимог Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 19.03.2021 №29, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2021 р. за № 677/36299, заступником начальника Управління Держенергонагляду у Черкаській – начальником відділу енергетичного нагляду - головним державним інспектором з енергетичного нагляду у Черкаській області Хімчуком О.Г., прийнято участь у роботі комісії виробника електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії ТОВ «Альтернативна екоенергія» щодо готовності наземної фотовольтаїчної електростанції розташованої за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір'я, вул. Миру, 6Б, до роботи в осінньо-зимовий період (далі – ОЗП).

Під час участі у роботі комісії встановлено:

- виконано графіки планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування в обсязі вимог НД із забезпечення надійної та економічної роботи устаткування;
- виконано заходи, передбачені наказами ТОВ з підготовки до роботи в ОЗП;
- виконано в повному обсязі план заходів щодо попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря;
- виконано вимоги щодо вибухопожежобезпеки трансформаторної підстанції, кабельного господарства, та іншого устаткування;
- укомплектовано всі робочі місця підготовленим і атестованим персоналом, оснащеним необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці відповідно до нормативних документів;
- виконано заходи, передбачені нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади з питань підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж, які впливають на надійність


роботи в ОЗП; технологічні порушення – відсутні, приписи щодо усунення недоліків – не видавались;

- забезпечено готовність устаткування до виконання планованого графіка робочої потужності;
- виконано графіки технічного обслуговування та випробувань пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики;
- забезпечено готовність систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технологічного управління;
- наявний аварійний запас матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт;
- траси ліній електропередачі підтримуються у належному стані;
- резервні джерела електричної енергії власних потреб – відсутні.

За результатами участь у роботі комісії встановлено, що наземна фотовольтаїчна електростанція виробника електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії ТОВ «Альтернативна екоенергія», яка розташована за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір'я, вул. Миру, 6Б, підготовлена до роботи в ОЗП 2023/2024 років.

Заст. начальника Управління

Держенергонагляду у Черкаській області -
гол. державний інспектор з енергетичного
нагляду у Черкаській області

 Хімчук О.Г.

Директор

ТОВ «Альтернативна екоенергія» :

 Горобець В.В.



27.10.2023

АКТ

перевірки готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років

с. Білозір'я _____
(місце складання акта)

«27» 10 2023 року

Комісія ОЗП у складі Вячеслав Горобець – Директор,

інженер-електрик Скорняков Є.О.

диспетчер Осауленко М.К.

інженер-електрик в енергетичній сфері Кіт П.М.

за участю представника Управління Держенергонагляду у Черкаській області заступника
начальника Управління Держенергонагляду у Черкаській області
Хімчука Олександра Тригоровича
(голова і члени комісії із зазначенням посад)

призначена наказом ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВНА ЕКОЕНЕРГІЯ»

(хто видав наказ)

Від «29» вересня 2023 року № 7, з «27» 10 до «27» 10 2023 року виконала
перевірку

Наземна сонячна електростанція потужністю 0,78 МВт.

(назва об'єктів електроенергетики)

та встановила:

Заходи щодо готовності об'єкта виконані в повному обсязі

(указується виконання або невиконання вимог готовності до роботи в ОЗП відповідно до розділу
III Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи
в осінньо-зимовий період)

Заходи щодо готовності об'єкта електроенергетики до роботи в ОЗП:

- виконано графіки планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування в обсязі вимог НД із забезпечення надійної та економічної роботи устаткування;
- виконано заходи, передбачені наказами ТОВ з підготовки до роботи в ОЗП;
- виконано в повному обсязі план заходів щодо попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря;
- виконано вимоги щодо вибухопожежобезпеки трансформаторних підстанцій, кабельного господарства, та іншого устаткування;
- укомплектовано всі робочі місця підготовленим і атестованим персоналом, оснащеним необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці відповідно до нормативних документів;
- виконано заходи, передбачені нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади з питань підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж, які впливають на надійність роботи в ОЗП;

- забезпечено готовність устаткування до виконання планованого графіка робочої потужності;
- виконано графіки технічного обслуговування та випробувань пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики;
- забезпечено готовність систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технічного управління;
- наявний аварійний запас матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлюваних робіт.

Висновок:

Наземної сонячної електростанції потужністю 0,78 МВт.

(назва об'єктів електроенергетики)

підготовлена до роботи в ОЗП.

Підписи: голова комісії _____ Вячеслав ГОРОБЕЦЬ – Директор

члени комісії: _____ інженер-електрик Скорняков Є.О.

_____ диспетчер Осауленко М.К.

_____ інженер-електрик в енергетичній сфері Кіт П.М.

Представник Управління Держенергонагляду у Черкаській області _____

Примітка. Акт підписується всіма членами комісії. Якщо окремі члени комісії не погоджуються із загальними висновками комісії, то вони письмово висловлюють свою думку, яка додається до акта.

ВИСНОВОК
про готовність до роботи в осінньо-зимовий період
2023/2024 років

«27» жовтня 2023 року

1. На підставі отриманої від суб'єктів електроенергетики інформації та за результатами роботи Комісій, до яких були включені представники Державної інспекції енергетичного нагляду України, встановлено, що:

ТОВ «Альтернативна екоенергія» (наземна сонячна електростанція потужністю 0,78 МВт за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір'я, вул. Миру, 6Б)

(назва суб'єкта або об'єктів електроенергетики):

виконало умови готовності до роботи в ОЗП, а саме:

(вказується виконання/невиконання умов готовності до роботи в ОЗП)

- виконано графіки планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію

відповідно до розділу III Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період)

устаткування в обсязі вимог НД із забезпечення надійної та економічної роботи устаткування;

- виконано заходи, передбачені наказами ТОВ з підготовки до роботи в ОЗП;

- виконано в повному обсязі план заходів щодо попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря;

- виконано вимоги щодо вибухопожежобезпеки трансформаторних підстанцій, кабельного господарства, та іншого устаткування;

- укомплектовано всі робочі місця підготовленим і атестованим персоналом, оснащеним необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці відповідно до нормативних документів;

- виконано заходи, передбачені нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади з питань підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж, які впливають на надійність роботи в ОЗП;

- забезпечено готовність устаткування до виконання планованого графіка робочої потужності;

- виконано графіки технічного обслуговування та випробувань пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики;

- забезпечено готовність систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технологічного управління;

- наявний аварійний запас матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт.

2. На підставі викладеного Держенергонагляд

☒	надає висновок про готовність до роботи в осінньо-зимовий період;
☐	не надає висновок про готовність до усунення зауважень, перелік яких з термінами їх усунення додається.

(відмітити позначкою необхідне)

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

Заступник начальника Управління Держенергонагляду
у Черкаській області – начальник відділу – головний
державний інспектор з енергетичного нагляду у
Черкаській області

(найменування посади)



(підпис)

Олександр ХІМЧУК

(власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ)