

АКТ

перевірки готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років

с. Білозір'я _____
(місце складання акта)

«11» 10 2024 року

Комісія ОЗП у складі Ольга Горобець— директор,

інженер-електрик Скорняков Є.О.;

відповідальний за електрогосподарство Худов Б.С

інженер-електрик в енергетичній сфері Кіт П.М.

за участю представника Управління Держенергонагляду у Черкаській області *заступника*
начальника Управління Держенергонагляду у Черкаській області
Химича Олександра Григоровича
(голова і члени комісії із зазначенням посад)

призначена наказом ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВНА ЕКОЕНЕРГІЯ»

(хто видав наказ)

Від «02» вересня 2024 року № 10, з «11» 10.2024 до «11» 10. 2024 року виконала
перевірку

Наземна сонячна електростанція потужністю 0,78 МВт.

(назва об'єктів електроенергетики)

та встановила:

Заходи щодо готовності об'єкта виконані в повному обсязі

(указується виконання або невиконання вимог готовності до роботи в ОЗП відповідно до розділу
III Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи
в осінньо-зимовий період)

Заходи щодо готовності об'єкта електроенергетики до роботи в ОЗП:

- виконано графіки планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування в обсязі вимог НД із забезпечення надійної та економічної роботи устаткування;
- виконано заходи, передбачені наказами ТОВ з підготовки до роботи в ОЗП;
- виконано в повному обсязі план заходів щодо попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря;
- виконано вимоги щодо вибухопожежобезпеки трансформаторних підстанцій, кабельного господарства, та іншого устаткування;
- укомплектовано всі робочі місця підготовленим і атестованим персоналом, оснащеним необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці відповідно до нормативних документів;

- виконано заходи, передбачені нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади з питань підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж, які впливають на надійність роботи в ОЗП;
- забезпечено готовність устаткування до виконання планованого графіка робочої потужності;
- виконано графіки технічного обслуговування та випробувань пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики;
- забезпечено готовність систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технічного управління;
- наявний аварійний запас матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлюваних робіт.

Висновок:

Наземної сонячної електростанції потужністю 0,78 МВт.

(назва об'єктів електроенергетики)

підготовлена до роботи в ОЗП.

Підписи: голова комісії _____ Ольга Горобець – директор

члени комісії: _____ інженер-електрик Скорняков Є.О.

_____ відповідальний за електрогосподарство Худов Б.С

_____ інженер-електрик в енергетичній сфері Кіт П.М.

Представник Управління Держенергонагляду у Черкаській області _____ *Михайло Хитун О.Г.*

Примітка. Акт підписується всіма членами комісії. Якщо окремі члени комісії не погоджуються із загальними висновками комісії, то вони письмово висловлюють свою думку, яка додається до акта.